



**ниц строительство**  
научно-исследовательский центр



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАУЧНО-  
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «СТРОИТЕЛЬСТВО»  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ИНСТИТУТ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ  
ИМЕНИ В. А. КУЧЕРЕНКО

№ 6-1251 от «14.09» 2021 г.  
На № 16 от «18.08.2020» г.

Генеральному директору  
ООО НПФ «СКАД СОФТ»  
Маляренко А.А.

О проверке местной устойчивости  
стенок и поясов элементов конструкций

Уважаемые коллеги!

В ответ на Ваш вопрос относительно требований по расчету внецентренно растянутых (растянуто-изгибаемых) элементов, отсутствующих в действующей редакции СП 16.13330.2017, сообщаем, что проверку местной устойчивости стенок и поясов внецентренно растянутых (растянуто-изгибаемых) элементов, при наличии в них сжимающих напряжений, следует выполнять как для изгибаемых элементов.

Такое требование будет дополнительно внесено в СП 16.13330.2017 после утверждения Изменения №3 к СП 16.13330.2017 с Изменениями №1 и №2 (по плану ФАУ ФЦС – после 10.11.2021 года) пунктом 9.4.10 в следующей редакции:

«9.4.10 Проверку местной устойчивости стенок и поясов внецентренно растянутых (растянуто-изгибаемых) элементов при наличии в них сжимающих напряжений следует выполнять как для изгибаемых элементов.»

Директор ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко  
АО «НИЦ «Строительство», проф., д.т.н.

И.И. Ведяков

Исполнители:  
к.т.н. Фарфель М.И.,  
к.т.н. Гукова М.И.,  
8(499)170-10-87

СК13516

**АО «НИЦ «СТРОИТЕЛЬСТВО»:**  
109428, Москва, 2-я Институтская ул. 6,  
тел.: +7 (499) 170-1548; +7 (495) 602-0070;  
факс: +7 (499) 171-2250  
inf@cstroy.ru | www.cstroy.ru

**ЦНИИСК ИМ. В. А. КУЧЕРЕНКО:**  
109428, Москва, 2-я Институтская ул. 6,  
тел.: +7 (499) 171-2650,  
факс: +7 (499) 170-1023, +7 (499) 171-2858;  
dtsniisk@rambler.ru, tsniisk@rambler.ru | www.tsniisk.ru

ИНН 5042109739, КПП 504201001,  
ОГРН 1095042005255  
Юридический адрес: 141367, Московская область,  
Сергиево-Посадский муниципальный район, городское  
поселение Сергиев Посад, пос. Зарорские Дали, д. 6-11